



PROJECTE DE DECRET PEL QUAL S'APROVA EL CATÀLEG D'ACTIVITATS I CENTRES OBLIGATS A ADOPTAR MESURES D'AUTOPROTECCIÓ I ES FIXA EL CONTINGUT D'AQUESTES MESURES.

Annex III

Mitjans d'autoprotecció mínims

1. Dispositius per a la vigilància, la identificació de l'emergència i l'ordenació de l'autoprotecció.

Les activitats incloses a l'annex I, mentre estiguin en funcionament, han de dotar-se de personal suficient i/o sistemes tecnològics adequats i suficients per a la identificació de les emergències i garantir l'avís als serveis públics per a la seva gestió.

Les activitats de l'epígraf A, de l'annex I amb elevada afluència de públic (superior a 2.000 persones) han de disposar del personal escaient als efectes de la prevenció i identificació d'emergències per aglomeracions i als efectes de tenir la garantia d'una evacuació ordenada o d'un confinament si fos necessari. En aquest sentit, cal que s'assegurin els efectius -en el seu cas vigilants de seguretat- que siguin obligats per la normativa sectorial; en cas que no s'estableixi res al respecte, seran els necessaris per a l'acompliment d'aquests objectius.

En qualsevol cas, la direcció general competent en matèria de protecció civil pot plantejar criteris i recomanacions, d'acord amb les administracions competents i amb l'informe favorable de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

Les activitats afectades per l'epígraf A, de l'annex I, apartat a).2, l'àrea d'intervenció de les quals sigui igual o superior a 500 metres, i les centrals nuclears, atesa la potencialitat de risc exterior, al risc potencial de l'activitat de patir un atac intencionat, a les matèries associades a l'activitat i a la seva vulnerabilitat, la identificació de les emergències s'ha d'assegurar de forma presencial de forma continuada i han de disposar del personal degudament format en els plans de protecció i seguretat del centre o activitat per tal d'iniciar el protocol de trucades d'emergència establertes en el pla d'autoprotecció, també han de disposar dels sistemes automàtics de videovigilància i/o altres sistemes tecnològics que escaiguin. Entre les afectades per l'epígraf A, de l'annex, apartat a).2 que puguin originar núvols tòxics de gran abast amb zones d'intervenció superior a 500 m o amb afectació a zones densament poblades s'establiran convenis amb el departament competent en matèria de protecció civil per valorar la viabilitat de connectar les xarxes de sensors detecció automàtica al CECAT

La resta d'activitats de l'apartat I.A.a)2 i I.A.a)3 i les infraestructures hidràuliques de l'apartat I.A.d)2 i les instal·lacions incloses als apartats I.A.d)3 i I.A.d)4 han d'assegurar aquesta identificació de forma permanent, com a mínim a través de sistemes tecnològics.

Les activitats afectades pels apartats I.A.c)3, I.A.c)4, I.A.c)7, I.A.c)8, I.A.e) i I.A.g)1 han de disposar de vigilants de seguretat i/o de sistemes automàtics de videovigilància que assegurin els objectius d'identificació de les emergències i avís als serveis públics durant els períodes de funcionament, com a mínim.

2. Mitjans sanitaris

Les activitats o centres incloses dins l'àmbit d'aplicació del Decret s'han de dotar, com a mínim, dels mitjans materials i personals que s'estableixin per la normativa sectorial específica a excepció d'aquelles que la cobertura sigui responsabilitat exclusiva del servei públic d'emergències mèdiques (SEM).

En el cas de la mort sobtada, tot i que no representa un risc col·lectiu però sí individual, aquest Decret inclou la necessitat d'instal·lar aparells de DEA i la seva formació específica per al seu ús d'acord amb allò establert en el Decret 151/2012, de 20 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits per a la instal·lació i l'ús de desfibril·ladors externs fora de l'àmbit sanitari i per a l'autorització d'entitats formadores.

Subsidiàriament, en defecte de normativa sectorial específica s'estableix, que els mitjans materials i personals mínims són els següents:

Epígraf Decret	Instal·lació	Mitjans mínims
A.c)4	Estacions i intercanviadors de transport: aquells amb una ocupació igual o superior a 2.000 persones.	1 DEA 2 primers interventors formats en ASI i DEA.
A.c)7	Els ports d'interès general.	1 DEA 2 primers interventors formats en ASI i DEA. 1 centre sanitari 1 ambulància assistencial classe C
A.c)8	Els aeroports amb un volum superior a 5.000 viatgers en hora punta.	1 DEA 2 primers interventors formats en ASI i DEA. 1 centre sanitari 1 ambulància assistencial classe C
A.g)	Establiments d'ús docent especialment destinats a persones amb discapacitats físiques, sensorials, intel·lectuals o amb malalties mentals que disposin de més de 200 places.	1 DEA 2 primers interventors formats en ASI i DEA.
A.g)	Qualsevol altre establiment d'ús docent sempre que disposi d'una ocupació igual o superior a 2.000 persones.	1 DEA 2 primers interventors formats en ASI i



		DEA.
B.d)	Establiments d'ús docent destinats a persones que no puguin realitzar una evacuació pels seus propis mitjans que disposin entre 100 i 200 places en conjunt.	2 persones formades en ASI.
B.d)	Establiments d'ús docent amb una ocupació inferior a 2.000 persones i superior a 1000 persones	1 DEA 2 primers interventors formats en ASI i DEA.
B.d)	Les llars d'infants, les ludoteques i similars amb més de 100 alumnes	2 persones formades en ASI.
A.h)	Establiments d'ús residencial públic: aquells en els quals es desenvolupen activitats de residència o centres de dia destinats a persones ancianes, amb discapacitat física, sensorial, intel·lectual o amb malaltia mental, o aquells en els quals habitualment hi hagi usuaris que no puguin realitzar una evacuació pels seus propis mitjans i que disposi de 200 o més places en conjunt.	1 DEA 2 primers interventors formats en ASI i DEA
A.h)	Qualsevol altre establiment d'ús residencial públic sempre que disposi d'una altura d'evacuació igual o superior a 28 m, o d'una ocupació igual o superior a 2.000 persones.	1 DEA 2 primers interventors formats en ASI i DEA.
B.e)	Activitats residencials públiques: aquells en els quals es desenvolupen activitats de residència o centres de dia destinats a persones ancianes, amb discapacitat física, sensorial, intel·lectual o amb malaltia mental, o aquells en els quals habitualment hi hagi usuaris que no puguin realitzar una evacuació pels seus propis mitjans i que disposi de 100 o més places en conjunt no inclosos en l'apartat A	1 DEA 2 primers interventors formats en ASI i DEA.
A.j)	<i>Activitats en recintes</i> en que es doni: <i>Edificis:</i> amb capacitat o aforament igual o superior a 2.000 persones.	1 DEA 2 primers interventors formats en ASI i DEA.
A.j)	Instal·lacions tancades desmuntables o de temporada amb capacitat o aforament igual o superior a 2.000 persones.	1 DEA 2 primers interventors formats en ASI i DEA.
A.j)	<i>Altres activitats en espais delimitats</i> , aquelles amb un nombre d'assistents i participants previstos igual o superior a 5.000 persones.	1 ambulància assistencial classe B

	A partir de 5.000, l'increment de trams de 10.000 persones	1 ambulància assistencial classe B per cada tram
	A partir de 25.000 i trams posteriors	1 ambulància assistencial classe C per cada tram
A.j)	<i>Activitats en recintes o espais no delimitats:</i> aquelles amb un nombre d'assistents i participants previstos igual o superior a 20.000 persones.	1 ambulància assistencial classe B 2 ambulàncies assistencial classe C
	A partir de 20.000, increment de trams de 10.000 persones	1 ambulància assistencial classe B per cada tram.
B.f)	<i>Activitats en recintes</i> en que es doni: <i>Edificis</i> amb capacitat o aforament superior a 1.000 persones i inferior a 2.000 persones, tot tenint en compte les característiques pròpies de l'espai i dels ocupants previstos.	2 persones formades en ASI
B.f)	Instal.lacions tancades desmuntables o de temporada amb una capacitat o aforament superior a 1000 persones i inferior a 2000 persones.	2 persones formades en ASI
B.f)	Altres activitats en espais delimitats, aquelles amb un nombre d'assistents i participants previstos igual o superior a 2.000 persones i inferiors a 5.000 persones.	1 ambulància assistencial classe B
B.f)	<i>En recintes o espais no delimitats a l'aire lliure:</i> aquelles amb un nombre d'assistents i participants previstos superior a 10.000 persones i inferior a 20.000 persones.	1 ambulància assistencial classe B
A.k)	Actes de foc amb més de 200 kg de matèria reglamentada dels artificis de pirotècnia, d'acord amb el Reial Decret 536/2010, de 7 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i de cartutxeria.	1 ambulància assistencial classe C 1 ambulància assistencial classe B
B.g)	Actes de foc amb més de 100 kg i menys de 200 kg de matèria reglamentada dels artificis de pirotècnia.	1 ambulància assistencial classe C (TTS+DUE)



Els primers interventors esmentats s'hauran de mantenir sempre que el centre o activitat es mantinguin en funcionament o generin activitat de risc.

Tanmateix, en funció del tipus d'activitat que es realitza es pot sol·licitar a la direcció general de protecció civil la adopció de mitjans d'autoprotecció alternatius que seran degudament valorats.

Per activitats puntuals organitzades en alguna de les instal·lacions incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret, el prestatari dels serveis sanitaris haurà d'adreçar al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), en un termini màxim de 15 dies hàbils, un pla operatiu sanitari (dispositiu de risc previsible), que entre d'altres aspectes ha d'incloure expressament els mecanismes de coordinació entre el prestatari i el Centre Coordinador del SEM, numero de recursos humans i materials i planificació de les possibles evacuacions als centres hospitalaris.

En totes les activitats, el prestatari del servei s'haurà de responsabilitzar de l'assistència i, si procedeix, el posterior trasllat al centre hospitalari dels pacients que siguin atesos amb motiu de l'esmentada activitat.

En aquelles activitats que específicament el prestatari dels serveis sanitaris sigui el servei públic d'emergències (Sistema d'Emergències Mèdiques SEM) es aquest servei el que ha d'establir el dimensionament mínim dels mitjans sanitaris.

3. Mitjans d'intervenció.

Les activitats o centres incloses a l'annex I han de dotar-se dels mitjans materials i els equips humans propis o aliens d'autoprotecció suficients per plantejar una resposta adequada a les situacions d'emergència, en tot cas, és obligatori disposar d'aquells mitjans materials i personals que s'estableixi en la normativa sectorial específica que sigui d'aplicació.

Pel que fa als mitjans materials de prevenció i seguretat són determinats de manera concreta i específica per la normativa d'edificació en matèria de prevenció i seguretat en cas d'incendi d'aplicació i per les reglamentacions sectorials d'aplicació a les instal·lacions, matèries o equips de risc específics.

En el cas dels mitjans materials d'autoprotecció necessaris per als equips de tercera intervenció, a més dels que estableixi les reglamentacions sectorials o específiques d'aplicació, seran els que regula el Decret 374/1996, de 2 de desembre, per als bombers d'empresa o la normativa que el substitueixi.

Pel que fa als mitjans humans d'autoprotecció, que pot ser personal propi de l'empresa que desenvolupi altres funcions o personal específic, o bé personal aliè que estigui en el si de l'activitat o en el d'una altra activitat amb la qual es té mancomunat, s'estableixen tres nivells d'equips d'intervenció amb tres nivells d'especialització:

Equip de primera intervenció (EPI): és un equip d'intervenció de nivell bàsic. La composició del mateix serà responsabilitat del titular de l'establiment, activitat, infraestructura o edifici atenent als riscos i dimensionament del centre i/o activitat, i el total disponible es determinarà en funció de la grandària i l'activitat de l'empresa, edifici, establiment o infraestructura. L'EPI ha de disposar d'una formació mínima de caràcter genèric relativa a la identificació de situacions de risc i avisos d'emergència, primera intervenció davant de conats d'incendi, evacuació dels i de les ocupants i aplicació de primers auxilis. La impartició d'aquesta formació a les persones que

integren l'EPI, tant inicial com periòdica, és responsabilitat de la persona titular de l'establiment, activitat, infraestructura o edifici.

Equip de segona intervenció (ESI): és un equip d'intervenció de nivell avançat. La composició del mateix serà responsabilitat del titular de l'establiment, activitat, infraestructura o edifici atenent als riscos i dimensionament del centre i/o activitat, i el total disponible es determinarà en funció de la grandària i l'activitat de l'empresa, edifici, establiment o infraestructura. L'ESI ha de disposar d'una formació referida a la identificació dels riscos concrets inherents a l'activitat, edifici, instal·lació o infraestructura considerada, a la identificació i instruccions d'ús dels mitjans específics de protecció davant d'aquests riscos i als procediments d'actuació en cas d'emergència, complementant la de l'EPI. La impartició d'aquesta formació a les persones que integren l'ESI, tant inicial com periòdica, és responsabilitat de la persona titular de l'establiment, activitat, infraestructura o edifici.

Equip de tercera intervenció (ETI): és un equip d'intervenció d'alt nivell d'especialització. Les condicions generals d'organització, funcionament i habilitació i formació dels ETI seran les que regula el Decret 374/1996, de 2 de desembre, per als bombers d'empresa o la normativa que el substitueixi. La impartició d'aquesta formació a les persones que integren l'ETI, tant inicial com periòdica, així com l'expedició de l'acreditació corresponent, ha de ser realitzada per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya o centre competent.

La direcció general competent en matèria de prevenció, extinció d'incendis i salvaments i l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya tenen les competències per determinar, si escau, les condicions generals de dimensionament, d'organització, funcionament i habilitació i formació dels ETI avui regulades pel Decret 374/1996, de 2 de desembre. Així mateix, la responsabilitat sobre el correcte dimensionament resideix en la persona titular de la instal·lació o activitat, en tant que ha de garantir la resposta adequada i proporcionada al risc inherent a la mateixa, davant les possibles situacions accidentals que s'hi puguin generar.

D'acord amb els tres nivells d'equips d'intervenció:

És responsabilitat de la persona titular de la instal·lació o activitat dotar adequadament d'EPI i d'ESI totes les activitats llistades a l'annex I d'aquest Decret en funció de la mida del centre de treball o activitat, de l'activitat desenvolupada, dels seus riscos inherents i de l'especificitat de les mesures de protecció disponibles.

Han de dotar-se d'ETI les activitats que la normativa sectorial i/o específica estableixi i, en tot cas, els centres i/o activitats dels apartats següents:

- Els establiments de nivell alt de l'A.a)2 la zona d'intervenció de les quals sigui superior a 500 metres.
- Els ports d'interès general de l'A.c)10.
- Els aeroports de l'apartat A.c)11 atenent als requisits específics de la normativa específica d'aplicació
- Les centrals nuclears de l'A.d)1.

En el cas dels establiments de nivell alt de l'A.a)2 la zona d'intervenció de les quals sigui superior a 500 metres i les centrals nuclears, han de disposar d'ETI sempre que es mantinguin en funcionament o generin activitat de risc.

Cal tenir present que les activitats que es desenvolupen de forma lineal, dispersa o amb períodes sense personal (línies ferroviàries, autopistes, túnels, subestacions de transformació elèctrica, centrals hidroelèctriques, etc.) han de tenir els equips que els pertoca de forma que es puguin desplaçar amb celeritat al lloc de la incidència.